PLANIMETRIA DI PROGETTO

scala 1:200

LEGENDA SIMBOLI

LED 100W	Apparecchio illuminante tipo PHILIPS serie IRIDIUM 2 MEDIUM LED o equivalente con n.56 LED, potenza complessiva 100W, corpo e copertura in pressofusione di alluminio, ottica stradale tipo DM, vetro di chiusura piano temperato, IP66, doppio isolamento, montato su palo conico dritto in acciaio zincato a caldo tipo CML CPC0388 o equivalente H fuori terra 8 m, H totale 8,8 m, spessore 3 mm, diametro alla base 148 mm, diametro in sommità 60 mm, completo di morsettiera portafusibili tipo CONCHIGLIA MMW/216/2 (doppio fusibile) o equivalente, doppio isolamento e portello di chiusura, fissato su plinto di fondazione prefabbricato dim. (LxLxH) 115x68x100 cm completo di pozzetto da 40x40 cm con chiusino in ghisa carrabile C250.
LED 100W · LED 100W	N.2 Apparecchi illuminanti tipo PHILIPS serie IRIDIUM 2 MEDIUM LED o equivalente con n.56 LED, potenza complessiva 100W, corpo e copertura in pressofusione di alluminio, ottica stradale tipo DM, vetro di chiusura piano temperato, IP66, doppio isolamento, montati su palo conico dritto in acciaio zincato a caldo tipo CML CPC0388 o equivalente H fuori terra 8 m, H totale 8,8 m, spessore 3 mm, diametro alla base 148 mm, diametro in sommità 60 mm, completo di raccordo testa palo doppio 180° tipo CML CTD025015 o equivalente e morsettiera portafusibili tipo CONCHIGLIA MMW/216/2 (doppio fusibile) o equivalente, doppio isolamento e portello di chiusura, fissato su plinto di fondazione prefabbricato dim. (LxLxH) 115x68x100 cm completo di pozzetto da 40x40 cm con chiusino in ghisa carrabile C250.
	Cavidotto pesante in PVC doppia parete ø125 mm interrato
	Pozzetto in cemento armato dim. 40x40 cm con chiusino e telaio in ghisa carrabile C250
(...)	Numerazione progressiva punto luce
L....	Indicazione fase di collegamento punto luce

N.B.

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDOTTE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE

EVENTUALI VARIANTI AL PROGETTO, ANCHE MINIME, DEVONO ESSERE CONCORDATE PER ISCRITTO CON IL PROGETTISTA IN CASO CONTRARIO DECADE OGNI RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL PROGETTISTA STESSO

Comune di Mogliano Veneto
20 SET. 2012
Prot. n. .....25721.....
Cat. .....Clas. .....Fasc. .....

BARBAN ing. ANDREA
via Genova, 10 - 30037 Scorzè (Ve)
telefax 041/5841146 - e-mail: andreabarban@architetturaingegneria.it

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Committente: FILIPPO MAURO - FILIPPO UMBERTO, Via XXVIII Aprile, 89 - Mogliano Veneto (TV)
M.M. IMMOBILIARE CASTELLANA S.r.l., Via Giotto, 1 - Mestre (VE)

Titolo: PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/36
Mogliano Veneto (TV) - Foglio 30 - Particella 2745, 2746, 2804, 2805, 2806, 2807

Oggetto: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Planimetria Generale

SCALA 1: 200

TAVOLA E01

Il Progettista: ing. Andrea Barban

Data: 05 settembre 2012

Commessa: 2808M12

Il committente: